

CHIARIMENTO N. 13

Analizzando la documentazione progettuale si riscontrano discordanze tra le indicazioni fornite nei diversi tipi di elaborati (quali ad esempio Capitolato, Elenco Prezzi, Computo, Relazioni e Disegni) in merito a tipologia e caratteristiche di componenti, materiali ed apparecchiature impiantistiche costituenti l'opera da realizzare (vedi ad esempio pannelli per coibentazione solaio copertura, pompe di calore, moduli fotovoltaici ecc.). Per una corretta formulazione delle offerte tecniche migliorative delle soluzioni progettuali, si chiede di specificare quali elaborati progettuali nell'ordine sono da ritenersi "prevalenti" (o di riferimento) nel caso di discordanze tra i diversi documenti progettuali posti a base di gara.

A titolo di esempio:

per i Pannelli di coibentazione del solaio di copertura: in Capitolato si parla di: "Pannelli in EPS, mm 100"; in Elenco Prezzi di: "Pannelli isolanti in lana di Roccia a doppia densità tipo Rockwool Durock C mm 100"; in Elaborati Grafici: "TAV 51 - Abaco Solai: Pannelli in EPS, mm 100"; in Verifiche Legge 10/91: "Pannelli in EPS, 35 kg/mc, mm 100";

per i gruppi termo frigoriferi si rilevano caratteristiche diverse (in particolare nel numero di compressori e nel tipo) negli elaborati di seguito riportati: (I) PI-termico - Capitolato tecnico prestazionale impianto termico, (II) Computo metrico estimativo, (III) PI termico-02

RISPOSTA

In caso di discordanza tra le indicazioni nei diversi elaborati in merito a tipologia e caratteristiche degli elementi utilizzati si precisa che varrà il seguente ordine gerarchico degli elaborati di progetto:

1. Relazioni tecniche specialistiche;
2. Capitolato prestazionale;
3. Elaborati grafici;
4. Elenco prezzi;
5. Computo