

QUESITO N. 1

Si chiede gentilmente se per la posizione di capitolato 1/001A sia possibile quotare il corpo illuminante completo anziché la piastra a led da montare all'interno di quelli attualmente installati. Questo perché il fornitore ci fa presente che :

“Come anticipato telefonicamente abbiamo ricostruito le forniture fatte per UNIVRSITA' CASSINO con i prodotti KD in versione 2x26W MG e risalenti all' anno 2010 per i quali presumo vengano richiesti i 126 pz di piastre Led. Vanno tenuti in considerazione alcuni aspetti importanti:

Nel corso di questi 9 anni le matrici del prodotto installato hanno subito modifiche quindi serve avere nr. 1 pezzo del prodotto da ritornare in KD per verificare la fattibilità della piastra Led. Per uniformarsi con le lampade fornite nel 2016 dovremmo realizzare delle piastre 23W, 3120 lumen nominali 3000K. Vi informiamo che per installare le piastre i prodotti installati dovranno essere completamente smontati, implica quindi doverli disinstallarli, aprirli completamente e procedere con l'inserimento della piastra.

Importantissimo:

Dopo tale operazione fatta in loco, Krea design non risponderà del mal funzionamento dei prodotti stessi e decadranno tutte le garanzie”.

RISPOSTA

I prodotti offerti dovranno consentire di avere, una volta posti in opera, apparecchiature coperte di tutte le garanzie di legge per l'intera filiera (fabbrica, venditore e installatore), senza eccezione alcuna, nel rispetto della congruenza con le apparecchiature simili già fornite nell'ambito dei lavori eseguiti con il Secondo Stralcio Funzionale.