

CHIARIMENTO N. 9

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRASOGGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO

Quesito: Nel disciplinare tecnico chiedete gruppi frigoriferi con gas R410a . Sarebbe possibile partecipare con apparecchiature che utilizzano il gas successivo R32?

Risposta: No, per ragioni di infiammabilità.